РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ05.В.04354 (номер сертификата соответствия) ТР 1380848 (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и место-нахождение заявителя) Общество с ограниченной ответственностью "АБУСТ". Адрес: 142116 Россия, Московская область, г. Подольск, Домодедовское ш., д. 14. ОГРН: 1145074006252. Телефон +7(985)862-53-39. www.aboost.su. E-mail: info@aboost.su

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Общество с ограниченной ответственностью "АБУСТ". Адрес: 142116 Россия, Московская область, г. Подольск, Домодедовское ш., д. 14. ОГРН: 1145074006252. Телефон +7(985)862-53-39. www.aboost.su. E-mail: info@aboost.su

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ". 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010 МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Конструктивная огнезащита металлоконструкций, состоящая из огнезащитных плит «АБУСТ» ТУ 5710-001-33006741-2014, монтаж в соответствии с Технологическим регламентом № ОП-001/14 от 10.06.2014 г. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП) 57 6000

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) (наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), ГОСТ Р 53295-2009 "Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности". Группа огнезащитной эффективности в зависимости от конструкции огнезащиты (см. Приложение бланк № ТР 0530093).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ 1. Протоколы испытаний № К05910-ТР, № К05911-ТР от 19.11.2014 г. Испытательный центр АНО по сертификации "ЭЛЕКТРОСЕРТ", ТРПБ.RU.ИН12 выдан 16.10.2014 г. Федеральной службой по аккредитации. 2. Акт о результатах анализа состояния производства № 6056-ОП от 17.10.2014 г. ОС "Пожполисерт" АНО по сертификации "Электросерт", ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010 г. МЧС России. Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 21.11.2014 по 20.11.2019

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации (подпись, инициалы, фамилия) И.И. Далбинш

М.П.

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) А.В. Рябова

ОБРАЗЕЦ

БЛАНК ИЗГОТОВЛЕН ЗАО «ОПЦИОН», www.opcion.ru (ЛИЦЕНЗИЯ N° 05-05-09/003 ФНС РФ, УРОВЕНЬ В), ТЕЛ. (495) 726 4742, г. МОСКВА, 2012 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ05.В.04354

(обязательная сертификация)

ТР 0530093
(учетный номер бланка)

Огнезащитная эффективность конструктивной огнезащиты металлоконструкций, состоящей из огнезащитных плит «АБУСТ» ТУ 5710-001-33006741-2014, монтаж в соответствии с Технологическим регламентом № ОП-001/14 от 10.06.2014 г., в зависимости от конструкции огнезащиты:

1. Огнезащитная плита «АБУСТ» ТУ 5710-001-33006741-2014 общей толщиной 8 мм, приведенная толщина металла 2,4 мм:
4-я группа огнезащитной эффективности (60 мин.)

2. Огнезащитная плита «АБУСТ» ТУ 5710-001-33006741-2014 общей толщиной 12 мм, приведенная толщина металла 3,4 мм:
3-я группа огнезащитной эффективности (90 мин.)

3. Огнезащитная плита «АБУСТ» ТУ 5710-001-33006741-2014 общей толщиной 20 мм, приведенная толщина металла 3,1 мм:
2-я группа огнезащитной эффективности (120 мин.)

4. Огнезащитная плита «АБУСТ» ТУ 5710-001-33006741-2014 общей толщиной 24 мм, приведенная толщина металла 3,4 мм:
1-я группа огнезащитной эффективности (150 мин.)

5. Огнезащитная плита «АБУСТ» ТУ 5710-001-33006741-2014 общей толщиной 32 мм, приведенная толщина металла 3,4 мм:
1-я группа огнезащитной эффективности (180 мин.)

ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

М.П.

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия — И.И. Далбинш

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия — А.В. Рябова

БЛАНК ИЗГОТОВЛЕН ЗАО «ОПЦИОН», www.opcion.ru ЛИЦЕНЗИЯ № 05-05-09/003 ФНС РФ, УРОВЕНЬ Б), ТЕЛ. 8 (495) 726 4742, г. МОСКВА, 2013 г.